



NOTES:

1. 3Ø 4-WIRE SHOWN
2. FOR 3Ø 3-WIRE, SEE DRAWING NO. 20104-870.
3. 85,000 AMP SHORT-CKT RATING
4. 0.125" ALUMINUM
5. UL LISTED

113
(2) 607 & (1) 609

WE-2004-13UG

REVISIONS		
NO	DATE	BY
2	11/21/91	RCE
3	01/24/94	RCE
4	05/26/00	RCE
5	07/30/02	KAP
6	12/05/03	KAP
7	02/01/07	KRE

RJB

GALVA-CLOSURE PRODUCTS CO.

STOUGHTON, WISCONSIN

2000 AMP LAMINATED BUS ARRANGEMENT ~
3Ø 4-WIRE, IN AC606014 (WITH 13-1/2" CT BARS)

DR BY	DATE	APP'D BY	DR NO.
RCE	05/09/91	RCE	20104-871